

Postup obstarávateľa a prevádzkovateľa verejného vodovodu pri budovaní vodovodnej prípojky

1. **Obstarávateľ** (môže byť len vlastník pripájanej nehnuteľnosti, výnimočne môže byť obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má overené poverenie alebo mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti), si vyžiada u prevádzkovateľa verejného vodovodu tlačivo: "Žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky"

2. **Prevádzkovateľ** verejného vodovodu pri odovzdávaní tlačiva "Žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky" žiadateľovi:
 - a) Vyznačí na žiadosti tie prílohy, ktoré sú v danom prípade aktuálne, a ktoré obstarávateľ musí zabezpečiť,
 - b) Odovzdá žiadateľovi spolu s tlačivom žiadosti aj:
 - Tlačivo: "Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky" (ak sa jedna vodovodná prípojka bude budovať ako spoločná pre viac ako jednu nehnuteľnosť),
 - Zmluvu o dodávke vody,
 - Zmluvu o určení platcu faktúr za vodné,
 - Prihlášku,
 - Ústne alebo písomné pokyny s názvom „Postup obstarávateľa a prevádzkovateľa verejného vodovodu pri budovaní vodovodnej prípojky“.

3. **Obstarávateľ**
 - a) Zabezpečí vyplnenie žiadosti o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky podľa predtlaču (vrátane vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, ako sú obecný úrad, správcovia podzemných vedení, správca komunikácií, apod.) a tiež vyplní ďalšie tlačivá potrebné k žiadosti a zabezpečí ich potvrdenie.
 - b) Odovzdá vyplnenú žiadosť spolu so všetkými vyplnenými potrebnými prílohami (ktoré vyznačil pracovník prevádzkovateľa verejného vodovodu) zákazníkemu oddeleniu. Ak je vodovodná prípojka vodohospodárskym dielom, obstarávateľ zabezpečí vypracovanie PD u autorizovaného projektanta.

4. **Prevádzkovateľ** zabezpečí:

- a) Prevádzkovateľ verejného vodovodu pri preberaní vyplnenej žiadosti a príloh k nej skontroluje ich úplnosť (či sú vyplnené všetky údaje a obsahuje všetky prílohy).
- b) Prevádzkovateľ verejného vodovodu neodkladne po obdržaní komplexnej žiadosti zabezpečí rozhodnutie prevádzkovateľa o zriadení vodovodnej prípojky (priamo v žiadosti a oznámi ho žiadateľovi).

5. **Obstarávateľ** dohodne s prevádzkovateľom verejného vodovodu termín, do ktorého zabezpečí:

- a) Vytýčenie podzemných vedení (podľa vyjadrení organizácií v žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky),
- b) Vykonanie zemných prác (výkop ryhy) vrátane bezpečnostných opatrení (ohradenie ryhy, jej paženie, prípadne dopravné značenie a pod.),
- c) Vybudovanie vodomernej šachty (ak vodomer bude v nej) alebo vybudovanie prestupov v stene budovy (ak vodomer má byť v budove),
- d) Materiál na zriadenie lôžka pod potrubie a na obsyp potrubia (piesok, prípadne vhodná zemina - nie kamenistá alebo štrkovitá).

6. **Prevádzkovateľ** verejného vodovodu pre obstarávateľa vykoná tieto práce:

- a) Montáž celej vodovodnej prípojky od zriadenej odbočky až po hlavný uzáver vnútorného vodovodu (t.j. vrátane vodomernej zostavy) a jej prepláchnutie,
- b) Zriadenie podporného bloku pod navrtávací pás,
- c) Uchytenie nosného rámu vodomernej zostavy,
- d) Odkúšanie zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky tlakovou skúškou na prevádzkový tlak vrátane vyhotovenia záznamu zo skúšky,
- e) Obsyp verejného vodovodu v mieste napojenia vodovodnej prípojky,
- f) Práce uvedené v bode a) (mimo montáže vodomernej zostavy), b), d), e), môže pod dohľadom prevádzkovateľa verejného vodovodu vykonať stavebná organizácia, ktorá má pre ich výkon odbornú spôsobilosť. Dodávateľ prác vykoná po osadení vodomernej zostavy tlakovú skúšku za účasti odberateľa a prevádzkovateľa verejného vodovodu. Práce uvedené v bode e) môže pod dohľadom prevádzkovateľa verejného vodovodu vykonať obstarávateľ, pri oboch spôsoboch montáže prípojky.

7. **Prevádzkovateľ** verejného vodovodu po ukončení montážnych prác na prípojke:

- a) Si dá potvrdiť obstarávateľovi vykonanie prác (ako podklad pre ich fakturáciu),
- b) Skontroluje obsyp potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom,

- c) Odovzdá obstarávateľovi 1 exemplár obojstranne podpísaného (potvrdeného) záznamu zo skúšky zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky na prevádzkový tlak,
- d) Zameranie vodovodného potrubia a prípojky v rozsahu stanovenom smernicou o GIS.

8. **Obstarávateľ** po ukončení montáže vodovodnej prípojky zabezpečí :

- a) Obsyp potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom,
- b) Zásyp ryhy (po odkontrolovaní obsypu potrubia prípojky pracovníkom prevádzkovateľa verejného vodovodu) vrátane povrchových úprav terénu,
- c) Utesnenie prestupu potrubia vodovodnej prípojky cez stenu šachty alebo budovy,
- d) Osadenie poklopu do definitívnej úrovne, zodpovedajúcej konečnej terénnej úprave (asfalt, dlažba, betón, a pod.) v súčinnosti s dodávateľom konečnej úpravy terénu a prevádzkovateľom.

9. **Prevádzkovateľ** verejného vodovodu objednané a vykonané práce vyfakturuje obstarávateľovi.

10. **Prevádzkovateľ** zabezpečí vyplnenie potrebných údajov v tlačive "Žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky".

11. **Prevádzkovateľ** verejného vodovodu do 1 mesiaca od vybudovania vodovodnej prípojky skontroluje:

- a) Utesnenie prestupu potrubia vodovodnej prípojky stenami šachty, resp. budovy,
- b) Osadenie poklopu uličného uzáveru,
- c) V prípade, že je osadený vyhl'adávací vodič, skontroluje sa jeho napojenie na poklop uličného uzáveru.